

46 790



Rauchmelder-Testspray

- ideal zum Testen der Funktionsfähigkeit von Rauchmeldern
- reicht aus für ca. 100 Testanwendungen

46 790

Rauchmelder-Testspray. Ideal zum Testen der Funktionsfähigkeit von Rauchmeldern aller Marken.

Anwendung:

- Dose vor Gebrauch schütteln.
- Testspray aus ca. 30 cm Entfernung **max. 5 Sekunden** in Richtung Rauchmelder sprühen.
- Bei handelsüblichen Rauchmeldern beginnt die Leuchte des Rauchmelders zu blinken.
- Dann weitere 5-10 Sekunden warten, bis beim Rauchmelder das Alarmsignal ertönt.
- Anwendung nach kurzer Zeit wiederholen, wenn das Alarmsignal des Rauchmelders nicht ertönt. Den Rauchmelder austauschen, wenn trotz mehrmaliger Anwendung kein Alarmsignal des Rauchmelders ertönt.

Hinweis: Rauchmelder pro Anwendung **nicht länger als 5 Sekunden** besprühen. Nach Anwendung ausreichend lüften. Nach Anwendung auch eine Funktionskontrolle mit dem Testknopf des Rauchmelders durchführen.



GEFAHR. Extrem entzündbares Aerosol. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Frei von Chlor, Fluor (CKW/FCKW), PCB, Blei und anderen Schadstoffen.

300 ml e3 405



Entsorgungshinweis: Zur Problemstoffsammelstelle bringen.



Hergestellt für:
 INTER-UNION Technohandel GmbH
 Klaus-von-Klitzing-Straße 2
 76829 Landau - Germany
 Telefon +49 (0)6341-284-0
 www.inter-union.de

